

CODE: MBK17-060PA-VR (GR)

ERP: 0135601

## Πυροσβεστήρας 6Kg Ξηράς Σκόνης (BSI KITEMARK) Φορητοί

Πυροσβεστήρας **6Kg** Ξηράς Σκόνης (BSI KITEMARK) με Μονόραφο Δοχείο. **Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ**



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Πιστοποιήσεις	BSI, CNBOP, DS, IGSU, ITALY, MED, MIRTEC, MPA DRESDEN, NCP - KIWA
Χωρητικότητα	6Kg
Κατασβεστική ικανότητα	34A 233B C
Υλικό κατάσβεσης	ZX PD Standard N
Θερμοκρασία λειτουργίας	-30 ~+60 °C
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση	20 bar
Πίεση δοκιμής	30 bar
Όγκος εξοπλισμού	6.72 L
Ύψος δοχείου	437±2 mm
Διάμετρος δοχείου	150±2 mm
Σπείρωμα λαιμού	M30x1,5
Υλικό δοχείου	DC01
Υλικό κλείστρου	AA6061
Βαλβίδα ασφαλείας	22~27 bar
Προσεγγ. μεικτό βάρος	9,56 kg
Προσεγγ. διαστάσεις	160x160x535 mm
Βαφή	RAL 3000
Συσκευασία	1 τμχ.



Ημ/νία Έκδοσης: 30/09/2025

Οι πληροφορίες δύναται να μεταβληθούν

**ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ:** ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 73100, ΤΗΛ.: 2821063222, FAX : 28210 91644

**ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΝΟΤΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:** ΘΕΣΗ ΣΧΟΙΝΕΖΑ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Τ.Κ. 193 00, ΤΗΛ.: 210 4614006, FAX: 210 5595986

**ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ:** ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8, ΚΑΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 570 09, ΤΗΛ.: 2310 785668, FAX: 2310 574793

**ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ:** ΟΔΟΣ Π', ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗ, Τ.Κ. 716 01, ΤΗΛ/ FAX: 2810 333151

**www.mobiakfire.com**

## MPA Dresden GmbH

GS-Prüflabor und GS-Zertifizierungsstelle  
GS testing laboratory and GS certification body  
Nummer der Befugniserteilung ZLS-GS-0130  
Identification Number of authority ZLS-GS-0130



# GS - Zertifikat

## GS Mark Certificate

Zertifikatsnummer: Certificate No.:	SP 118/19
Zertifikatsinhaber und Fertigungsstätte: Certificate holder and manufacturing facility:	MOBIAK S.A. Fire Fighting Equipment Akrotiri, Chania, Crete, P.C.73100, Griechenland
Produktbezeichnung: Product name:	MBK17-060PA-VR
Details zum Produkt: Details of the product:	Tragbarer Dauerdrucklöscher mit 6 kg ABC Feuerlöschpulver Portable stored pressure fire extinguisher with 6kg ABC fire extinguishing powder
Prüfgrundlagen: Basis of tests:	DIN EN3-7 : 2007-10, DIN EN3-10 : 2010-3, ProdSG : 2011-11
Prüfbericht(e): Test report(s):	20191202/MK35.1, 20181113

Hiermit wird bescheinigt, dass das oben beschriebene Erzeugnis den Anforderungen des Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht (§21 Abs. 1).  
This is to certify that the above specified product meets the requirements regarding to the guarantee of safety and health according to the law Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) (paragraph 21 clause 1).

Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das oben beschriebene Erzeugnis mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu verwenden.  
The holder of this certificate is entitled to use the above specified product with the GS Mark as depicted.



Die Gültigkeit dieser Bescheinigung endet am 04.12.2024.  
The validity of this certificate expires on 2024-12-04.

Freiberg, den 05.12.2019  
(date) 2019-12-05

  
Dipl.-Ing. (FH) Michael Hanitzsch  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
Manager of the certification office



Dieses Zertifikat beinhaltet 2 Seiten. Das Zertifikat darf nur in seiner Gesamtheit veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.  
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite.  
This certificate comprises 2 pages. The certificate shall be published or passed to third parties only in their entirety. Please note the information on the second page.

### Hinweise zum GS - Zeichen - Zertifikat

Dieses GS-Zeichen-Zertifikat gilt nur für die auf der ersten Seite bezeichnete Firma und die angegebenen Fertigungsstätten. Es kann nur von der GS-Stelle auf Dritte übertragen werden.

Mit dem auf Seite 1 abgebildeten GS-Zeichen darf nur das o. g. Produkt versehen werden.

Der Ausweis kann für ungültig erklärt bzw. zurückgezogen werden (§ 21 Abs. 5 ProdSG).

Die GS-Stelle führt Kontrollmaßnahmen zur Überwachung der Herstellung des in dieser Bescheinigung beschriebenen Erzeugnisses und zur rechtmäßigen Verwendung des GS-Zeichen durch.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Voraussetzungen einzuhalten, die für eine vorschriftsmäßige Fertigung erforderlich sind.

Dazu hat er u. a. die Fertigung des mit dem GS-Zeichen versehenen Erzeugnisses laufend auf Übereinstimmung mit den Prüfbestimmungen zu überwachen und die in den Prüfbestimmungen festgelegten oder von der GS-Stelle geforderten Kontrollprüfungen ordnungsgemäß durchzuführen bzw. zu dulden.

Für dieses GS-Zeichen-Zertifikat gelten die Prüf- und Zertifizierungsordnung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MPA Dresden GmbH.

### Information on the GS Mark Certificate

This GS Mark Certificate only applies to the company on the first page and the manufacturing facility stated there. It can be transferred to third applicants by the certification body only.

Only the above stated product is allowed to mark with the GS Mark as depicted on page 1.

The GS Mark Certificate can be declared invalid or rather it can be withdrawn (paragraph 21 clause 5 ProdSG).

The certification body inspects the manufacture of the product which is specified in this certificate and keeps the lawful use of the GS Mark under surveillance.

The manufacturer is obliged to meet the conditions which are necessary for the correct manufacture.

For it be has among others continually to monitor the manufacture of the products filled out with the GS Mark on conformity with the examination specifications. Further more be has to perform or rather to tolerate the monitoring examinations which laid down in the examination specifications or required by the certification body.

The test and certification directive and the terms and conditions of the acknowledged body apply to this GS Certificate.

